

70-502 Szczecin
 Wały Chrobrego 4
 tel: 91 48 59 500

fax: 91 48 59 509
 e-mail: wios@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

Delegatura WIOŚ w Koszalinie
 75-553 Koszalin
 Zgoda 23
 tel: 94 34 80 400

fax: 94 34 62 157
 e-mail: delegatura@wios.szczecin.pl
 www.wios.szczecin.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-KS 11/2015

Sygnatura protokołu	DI.7023.11.2015.AKI
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. - Ciepłownia Centralna CC1/2, Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania paliw Instalacje: 1 (077) par.3 ust.1 pkt.4) Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepłej o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW
Adres kontrolowanej działalności	Kołątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Mariusz Dziura, Prezes Zarządu i Piotr Lewandowski, Członek Zarządu
NIP zakładu	6710011275 (kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT w załączniku nr 5)
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	330259604 (kopia zaświadczenia o numerze regon w załączniku nr 6)
PKD/EKD	4030Z /
Kod NACE	35.30
Rejestracja	KRS nr: 0000173703(kopia informacji z Rejestru Przedsiębiorców w załączniku nr 4)
Telefon/ fax	943526011 943522872
Adres strony internetowej: email	www.mec.kolobrzeg.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	nie posiada
Przedstawiciel zakładu wg KRS dla spółek prawa handlowego	Marian Dziura, Prezes Zarządu i Piotr Lewandowski, Członek Zarządu

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.




(lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)		
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba Grzegorz Ławrynowicz Roman Adamczyk	Stanowisko Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i ochrony środowiska Kierownik Działu Produkcji
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp.z o.o.	
Adres do korespondencji	Ul. H. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg (miejska), Powiat kołobrzeski	
NIP	6710011275(kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT w załączniku nr 5)	
Regon	330259604 (kopia zaświadczenia o numerze regon w załączniku nr 6)	
Rejestracja	KRS nr: 0000173703 (kopia informacji z Rejestru Przedsiębiorców w załączniku nr 4)	
Telefon/ fax	94 3526011	943522672

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	10-02-2015
Data zakończenia kontroli	19-02-2015
Charakter kontroli	Kompleksowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	Lata 2013-2014
Cel kontroli	2. Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza . 12. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. 15. Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Anna Kinowska, Główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr 11/2015 w załączniku nr 3
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Nie przeprowadzano pomiarów
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	Nie uczestniczyły

1. Ustalenia kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 11

protokół kontroli nr DEL-KS 11/2015




Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej na terenie miasta Kołobrzeg. Źródłem ciepła jest Centralna Ciepłownia CC1/2 zlokalizowana przy ul. Kołłątaja 3 w Kołobrzegu. Spółka wytwarza energię ciepłą na skutek spalania miału węglowego w 6 kotłach wodnych z rusztem mechanicznym.

Przedmiotowa instalacja zalicza się do instalacji wytwarzania energii na skutek spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt wymienionej w pkt 1 załącznika (zatytułowanego Rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz.1055) obowiązującego do dnia 4.09.2014 r. i do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. poz.1169) obowiązującego od dnia 5.09.2014 r.. Wobec powyższego w świetle art. 201 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) na prowadzenie takiej instalacji wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Spółka posiada decyzję Starosty Kołobrzieskiego, znak OŚ.I.7644-1/2005, z dnia 31 marca 2006 r. z późn. zm., udzielającą Miejskiej Energetyce Ciepłej w Kołobrzegu Spółce z o.o. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – Centralnej Ciepłowni CC1/2 o nominalnej mocy 105,26 MW.

W dniu 27 stycznia 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie zawiadomieniem nr 8/2015 zawiadomił Miejską Energetykę Ciepłą w Kołobrzegu Spółkę z o.o. w Kołobrzegu o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej. Zawiadomienie nr 8/2015 w załączniku nr 2.

1.1. Opis oddziaływania instalacji lub przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska:

- emisja substancji i energii do powietrza - pyłu, SO₂, NO_x i CO oraz CO₂ z eksploatacji instalacji CC1/2;
- emisja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
- emisja ścieków socjalnych i przemysłowych (z regeneracji wymienników jonitowych stacji uzdatniania wody, z odwodnienia i odpowietrzenia kotłów wodnych, z zrzutów awaryjnych z magistrali ciepłowniczej) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; emisja w/w ścieków nie wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą ścieków; w dniu 1.06.2005 r. Miejska Energetyka Ciepła J.S.G.M. Spółka z o.o. w Kołobrzegu zawarła z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją J.S.G.M. Spółką z o.o. w Kołobrzegu umowę nr 175/2005 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
- emisja wód opadowych i roztopowych z dachów i z placów do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; emisja w/w wód nie wymaga innego uregulowania niż umowa z odbiorcą tych wód.
- emisja hałasu z eksploatacji źródeł usytuowanych wewnątrz pomieszczeń (hali pomp, hal odzūżlania, hal kotłów, poziomów nawęglania), na zewnątrz pomieszczeń (wentylatorów, suwnicy opału, przenośników nawęglających) oraz źródeł transportowych.

Ponadto występuje emisja węglowodorów z eksploatacji zbiornika do magazynowania oleju napędowego, w tym z przeładunku i tankowania tego oleju; w świetle § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881) emisja z w/w instalacji nie wymaga pozwolenia, lecz zgłoszenia w trybie art. 152 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska, gdyż w/w instalacja nie została wymieniona wśród instalacji zwolnionych z obowiązku zgłoszenia na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 11

protokół kontroli nr DEL-KS 11/2015

lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880). W dniu 16.04.2013 r. Spółka przedłożyła Staroście Kołobrzieskiemu zgłoszenie instalacji zbiornika naziemnego na olej napędowy. Kopia przedłożonego zgłoszenia w załączniku nr 13.

1.2. Instalacja lub przedsięwzięcie objęte jest innymi obowiązkami:

- Sprawozdawczość z tytułu emisji gazów cieplarnianych i innych substancji- tak; wymóg wprowadzenia raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji wynika z art.7 ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz.1107 z 2013 r.). Raport należy wprowadzić do końca lutego po okresie sprawozdawczym. Spółka wprowadziła do krajowej bazy raport za 2013 r. w dniu 28.02.2014 r. Raport wprowadzono w ustawowym terminie. Kopia potwierdzenia wprowadzenia rocznego raportu w załączniku nr 12.
- PRTR- tak; zgodnie z treścią Art. 236b. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku nr I do rozporządzenia 166/2006, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym, przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu 166/2006; zgodnie z poz.1 c) Rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE, do instalacji objętych sprawozdawczością w w/w zakresie zaliczane są elektrociepłownie i inne instalacje spalania paliw, dla których ustalono próg wydajności mocy nominalnej 50 MW. Spółka przedłożyła w wymaganym terminie Sprawozdanie do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za 2013 r. rok z tytułu emisji tlenków siarki i azotu do powietrza oraz z tytułu transferu odpadów innych niż niebezpieczne. Kopie w/w sprawozdania i pisma przewodniego w załączniku nr 7.
- REACH – tak; Spółka stosuje w swojej działalności substancje i mieszaniny niebezpieczne. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1448/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Spółka jest dalszym użytkownikiem stosowanych substancji i mieszanin chemicznych. W/w zagadnienie nie objęte kontrolą.
- Substancje zubażające warstwę ozonową – zagadnienie nie jest objęte zakresem kontroli;
- Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – tak; zgodnie z art. 286 ust.1 w związku z art. 285 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) oraz w związku z art. 60 a ust.1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz.1107 z późn. zm) podmioty korzystające ze środowiska obowiązane są do przedkładania marszałkowi wykazów i danych, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat w terminie do dnia 31 marca następnego roku; Spółka przesłała w/w wykazy i dane w dniu 20.01.2014 r. za 2013 r. i w dniu 29.01.2015 r. za 2014 r. Powyższe wykazy i dane zostały przedłożone w terminie. Kopie pism przewodnich – znak 2709/14, z dnia 20.01.2014 r. i znak 2606/15, z dnia 29.01.2015 r., do których dołączono w/w wykazy w załącznikach nr 9 i 10.
- Handel emisjami – tak; z poz. 1 Tabeli umieszczonej w Części B załącznika do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Nr 122, poz. 695 z późn. zm.) wynika, że instalacje spalania paliw, z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych o nominalnej mocy cieplnej większej od 20 MW są objęte systemem w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia 2013 r. W/w instalacje objęte były również systemem w okresie rozliczeniowym 2008 – 2012 – poz.1 Tabeli umieszczonej w Części A załącznika do w/w ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 40 i 41 ust.2 w/w ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację, który posiada instalację objętą systemem, jest obowiązany do uzyskania zezwolenia, które wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.). Starosta Kołobrzeski decyzją znak OŚ.6226.00001.2012, z dnia 24 stycznia 2013 r. zezwolił Spółce na emisję CO₂ z instalacji w/w Centralnej Ciepłowni do powietrza. Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust. 1 i 2 w/w ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację oraz operator statku powietrznego są obowiązani do dostarczenia Krajowemu ośrodkowi raportu o wielkości emisji, zweryfikowanego przez jednostkę uprawnioną, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Raport przedkłada się w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej. Spółka przedłożyła zweryfikowany raport roczny za 2013 r. w dniu 27.03.2014 r. Zgodnie z wymaganiami Krajowego ośrodka, uzupełniony raport przesłano w dniu 14.04.2014 r. Kopie pism przewodnich znak – L.dz. 3577/14 i 3831/14, do których dołączono w/w raport w załączniku nr 11. Raport został przedłożony zgodnie z ustawowymi wymaganiami.

- Sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami – tak; na podstawie art. 237 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21) w związku z art. 37 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.) do obowiązku sporządzenia i terminu przedłożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012 - 2014 mają zastosowanie przepisy art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); zgodnie z brzmieniem art. 37 ust.3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.), zbiorcze zestawienia danych, o których mowa w ust. 1 i 2, posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Spółka przedłożyła w wymaganym terminie zbiorcze zestawienie danych dotyczące rodzaju i ilości wytworzonych odpadów w 2013 r. Kopia w/w zestawienia w załączniku nr 8 do protokołu.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z przedmiotem kontroli

1.2.1. Przestrzeganie wymagań decyzji znak OŚ.I.7644-1/2005 z późn. zm. udzielającej Miejskiej Energetyce Ciepłej w Kołobrzegu Spółce z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – Centralnej Ciepłowni CC1/2 o nominalnej mocy 105,26 MW:

- ochrona powietrza

Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.2. w/w pozwolenia zintegrowanego należy prowadzić pomiary okresowe 2 razy w roku, raz w sezonie letnim (kwiecień –wrzesień) i raz w sezonie zimowym (październik –marzec). Z przedłożonych przez Spółkę Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań z pomiarów w latach 2013 -2014 wynika, że imieniu Spółki, pomiary:

- okresie zimowym 2013 r. przeprowadziła „EKOLAB” Spółka z o.o. w Kobylnicy posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 869 do wykonania w/w pomiarów. Ze sprawozdania z badań nr

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

104/3/2013/E-55/03/2013 wynika, że pomiary przeprowadzono w dniu 26.03.2013 r. na emitorze E-2 przy eksploatowanym kotle WR -10 (K1) z obciążeniem 50% i na emitorze E-1 przy eksploatowanych kotłach WR-25 (K5 i K6) z obciążeniem 60% . Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym, przy czym pomiar emisji SO₂ z emitora E-1 wykonano metodą nieakredytowaną, co stanowi naruszenie art. 147a. ust. 1 pkt 1 w/w ustawy *Prawo ochrony środowiska*, z którego wynika zobowiązanie prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia do zapewnienia wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o *systemie oceny zgodności* (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.17); z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji- załącznik nr 20 – wynika, że „EKOLAB” Spółka z o.o. zapewniała, że posiada akredytację do wykonywania pomiarów wszystkich substancji o których była mowa w zapytaniu ofertowym. Jeżeli pomiar emisji SO₂ z emitora E-1 wykonano metodą nieakredytowaną, zostaliśmy wprowadzeni w błąd podczas składania przez tą firmę oferty. Niemniej informujemy, że w sezonie zimowym 2012/2013 przeprowadziliśmy pomiary emisji z emitora E 1 metodą akredytowaną – w dniu 20.12.2012 r. SEPO PBiEŚ Sp. zo.o. w Knurówie przeprowadziła pomiary na emitorze E-1 przy eksploatowanych kotłach K-5 i K-6 z obciążeniem 70%. Ze sprawozdania z badań nr RPW: W 5351/2012 wynika, że nie zostały naruszone warunki pozwolenia zintegrowanego. W/w sprawozdanie w załączeniu”.

- w okresie letnim 2013 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurówie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania w/w pomiarów . Ze sprawozdania z badań nr RPW:W4155/2013 wynika, że pomiary przeprowadzono w dniu 27.09.2013 r. na emitorze E1 przy eksploatowanym kotle WR-25 (K5) z obciążeniem 60% i na emitorze E2 przy eksploatowanym kotle WR -10 (K2) z obciążeniem 50%. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym,

- w okresie zimowym 2014 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurówie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania w/w pomiarów . Ze sprawozdania z badań nr RPW:W1337/2014 wynika, że pomiary przeprowadzono w dniu 20.03.2014 r. na emitorze E1 przy eksploatowanym kotle WR-25 (K5) z obciążeniem 75-80% i na emitorze E2 przy eksploatowanym kotle WR -10 (K1) z obciążeniem 50%. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym,

- w okresie letnim 2014 r. przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurówie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do wykonania w/w pomiarów ważny do 25.07.2014, a po ponownej akredytacji do 25.07.2018 r. Ze sprawozdania z badań nr RPW:W4809/2014 wynika, że pomiary przeprowadzono w dniu 30.09.2014 r. na emitorze E1 przy eksploatowanym kotle WR-25 (K6) z obciążeniem 50 % i na emitorze E2 przy eksploatowanym kotle WR -10 (K1) z obciążeniem 30%. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w w/w pozwoleniu zintegrowanym.

Spółka prowadzi ewidencję czasu pracy kotłów oraz ewidencję zużywanego paliwa. Zestawienie czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2013 r. w załączniku nr 25 oraz za 2014 r. w załączniku nr 26.

- gospodarka odpadami

Spółka prowadzi ewidencję mieszanki popiołowo – żużlowej – odpadu o kodzie 10 01 80 zastosowaniem karty ewidencji odpadów oraz z zastosowaniem kart przekazania odpadów.

Z karty ewidencji w/w odpadów wytworzonych w 2013 r. wynika, że wytworzono mieszanki popiołowo – żużłowe – o kodzie 10 0180 w ilości 5795, 02 Mg oraz przekazano takie odpady w ilości 2737 Mg. Kopia karty ewidencji w/w odpadu w załączniku nr 14. Spółka nie naruszyła warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości wytworzonych odpadów o kodzie 10 01

80. Z kart przekazania mieszanki popiołowo – żużlowej – odpadu o kodzie 10 01 80 w 2013 r. wynika, że Spółka przekazała innym podmiotom lub osobom fizycznym 2729 Mg takich odpadów. Rozbieżność wynika z danych dotyczących miesiąca sierpnia 2013 r.. Z powyższej karty ewidencji odpadów wynika, że w sierpniu 2013 r. przekazano 188 Mg odpadów, natomiast z kart przekazania odpadów wynika, że 180 Mg. Kopie kart przekazania odpadów w miesiącu sierpniu 2013 r. w załączniku nr 15. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji- załącznik nr 20 – wynika, że „wartość 180 Mg. jest wartością prawidłową. Pomyłka rachunkowa, która mogła wynikać z błędnego zliczania arkusza kalkulacyjnego”. Spółka założyła nową kartę ewidencji w/w odpadu zawierającą właściwą ilość przekazanych odpadów. Kopia w/w karty w załączniku nr 21. Ilość przekazanych mieszanek popiołowo – żużlowych – odpadu o kodzie 10 01 80 wykazana w kartach przekazania odpadów jest różna od ilości odpadów, których transfer wykazano w sprawozdaniu do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za 2013 r. z tytułu transferu odpadów innych niż niebezpieczne. Z pkt VI.C w/w sprawozdania wynika, że wytransferowano 2760 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji- załącznik nr 20 – wynika, że „wartość 2760 Mg. jest wartością nieprawidłową. Pomyłka rachunkowa, która mogła wynikać z błędnego zliczania arkusza kalkulacyjnego. Biorąc powyższe pod uwagę ilością właściwą jaką należy przyjąć do sprawozdania PRTR jest 2729 Mg., dlatego sprawozdanie to niezwłocznie zostanie poprawione”. Z kart przekazania odpadów nr DM/18/03 i DM/13/02 wynika, że usługę transportową wykonywały F U-T Madej Marzanna w Koszalinie i „GEO-BUD” Właściciel Ryszard Brzęcki. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji wynika, że pierwszy z w/w podmiotów posiada zezwolenie na transport w/w odpadów - decyzję Prezydenta Miasta Koszalina, znak GKO.II.GK.7661-7/10, z dnia 4.05.2010 r. zmieniającą decyzję Prezydenta Miasta Koszalina, znak IK.III.GK.7661-7/05, z dnia 10.04.2006 r., z której wynika, że w/w podmiot posiadał pozwolenie na transport odpadów o kodzie 10 01 80, ale nie udało się uzyskać pełnej treści decyzji w/w decyzji i wobec powyższego nie można ustalić daty obowiązywania jej. Spółka nie udokumentowała posiadania przez „GEO-BUD” Właściciel Ryszard Brzęcki uregulowań formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów. Z karty ewidencji w/w odpadów wytworzonych w 2014 r. wynika, że wytworzono mieszanki popiołowo – żużłowe – o kodzie 10 01 80 w ilości 4697,04 Mg oraz przekazano takie odpady w ilości 5413 Mg. Kopia karty ewidencji w/w odpadu w załączniku nr 16. Spółka nie naruszyła warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie ilości wytworzonych odpadów o kodzie 10 01 80. Z kart przekazania mieszanki popiołowo – żużlowej – odpadu o kodzie 10 01 80 w 2014 r. wynika, że Spółka przekazała innym podmiotom oraz osobom fizycznym 5413 Mg takich odpadów. Z karty przekazania odpadów nr DM/37/04 wynika, że usługę transportu wykonywały F U-T Madej Marzanna w Koszalinie. Sprawa posiadania uregulowań formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów w tekście powyżej. Z karty przekazania odpadu nr DM/72/12 wynika, że usługę transportu odpadów dla potrzeb PPU „IMAGO” Mirosław Licznarski w Wełtynie świadczył Zbigniew Mazio z TRANS FAM Janusz Monarcha ze Szczecina. Spółka nie udokumentowała posiadania przez w/w podmiot uregulowań formalnoprawnych w zakresie transportu odpadów o kodzie 10 01 80, gdyż przedstawiona decyzja Prezydenta Miasta Szczecina, znak WGKiOŚ.IV.Dja-7661/60/2008, z dnia 5.01.2009 r., zezwolenie na transport odpadów nie obejmuje odpadów o kodzie 10 01 80. Kopia w/w decyzji w załączniku nr 22. Kopie kart przekazania odpadów nr DM/37/04 i DM/72/12 w załączniku nr 18.

- ochrona przed hałasem

Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.3. w/w pozwolenia zintegrowanego pomiary monitoringowe należy prowadzić z minimalną częstotliwością raz na dwa lata (w miesiącach listopad-luty) oraz po każdym procesie inwestycyjnym w obrębie instalacji powodującą istotną jej zmianę w świetle przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska. W imieniu Spółki, pomiary przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



certyfikat akredytacji PCA AB 746 do przeprowadzenia takich badań. Pomiary przeprowadzono w dniu 1.10.2013 r. w porze nocnej i w dniu 2.10.2013 r. w porze dziennej. Ze sprawozdania z badań nr RPW:W 4412/2013 wynika, że nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w powyższym pozwoleniu.

- Gospodarka wodno – ściekowa

Zgodnie z brzmieniem pkt IV.2.1. w/w pozwolenia zintegrowanego pomiary monitoringowe jakości odprowadzanych ścieków co najmniej raz w roku w zakresie odczynu, temperatury, zawiesiny ogólnej, BZT5, CHZT Cr, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, siarczynów, chlorków, substancji ropopochodnych, fosforu ogólnego. W imieniu Spółki, pomiary przeprowadziła SEPO Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska Sp.z o.o. w Knurowie posiadająca certyfikat akredytacji PCA AB 746 do przeprowadzenia takich badań. Ze sprawozdań z badań nr RPW:W 4170/2013 i RPW:W 4809/2014 wynika, że nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w powyższym pozwoleniu.

1.2.2. Przestrzeganie wymagań ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.) w zakresie niedotyczącym instalacji IPPC

Spółka prowadzi ewidencję odpadów wytwarzanych poza instalacją IPPC z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Z w/w ewidencji wynika, że Spółka:

- w 2013 r. wytworzyła odpady o kodach: 13 02 08* w ilości 0,1 Mg, 15 01 10* w ilości 0,145 Mg, 15 02 02* w ilości 0,037 Mg, 16 02 13* w ilości 0,295 Mg, 16 02 14 w ilości 0,2 Mg, 16 05 06* w ilości 0,02 Mg, 16 06 05 w ilości 0,1 Mg, 17 01 01 w ilości 3,3 Mg, 17 02 02 w ilości 0,9 Mg, 17 03 80 w ilości 2,3 Mg, 17 04 05 w ilości 23,4 Mg, 17 06 04 w ilości 10,5 Mg, 17 09 04 w ilości 25,1 Mg, 20 02 01 w ilości 15,7 Mg, 20 03 07 w ilości 12,5 Mg,

- w 2014 r. wynika, że Spółka wytworzyła odpady o kodach: 15 01 10* w ilości 0,1 Mg, 15 02 02* w ilości 0,05 Mg, 16 02 13* w ilości 0,1 Mg, 16 05 06* w ilości 0,13 Mg, 16 06 05 w ilości 0,01 Mg, 17 01 01 w ilości 8,02 Mg, 17 03 80 w ilości 2,3 Mg, 17 04 05 w ilości 42,72 Mg, 17 06 04 w ilości 2,31 Mg, 17 09 04 w ilości 3,1 Mg, 20 02 01 w ilości 11,36 Mg, 20 03 07 w ilości 12,5 Mg, 12 01 21 w ilości 0,019 Mg, 12 01 13 w ilości 0,004 Mg, 20 01 11 w ilości 0,2 Mg, 17 01 02 w ilości 6,32 Mg. Wytworzone odpady zostały przekazane uprawnionym podmiotom. Rodzaj i ilość wytworzonych odpadów w 2013 r. wynikające z ewidencji odpadów odpowiada rodzajowi i ilości odpadów wykazanych w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów z wyjątkiem wytworzonych odpadów o kodzie 12 01 13 w ilości 0,002 Mg i o kodzie 12 01 21 w ilości 0,005 Mg, których nie ujęto w Dziale 2 zatytułowanym Zbiórce zestawienie danych o rodzajach wytworzonych odpadów stanowiącym fragment Kopie kart ewidencji odpadów nr 10 i nr 11 w załączniku nr 19.

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1	Przedłożenie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w 2013 r. zawierającego nierzetelne dane - nie ujęto w Dziale 2 zatytułowanym Zbiórce zestawienie danych o	Kopie kart ewidencji odpadów nr 10 i nr 11 w załączniku nr 19 oraz zbiorczego zestawienia danych dotyczącego rodzaju i ilości wytworzonych odpadów w 2013 r. - załącznik nr 8	art. 237 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

	rodzajach wytworzonych odpadów wytworzonych odpadów o kodzie 12 01 13 w ilości 0,002 Mg i o kodzie 12 01 21 w ilości 0,005 Mg		2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
2	Niezapewnienie jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności w sprawozdaniu PRTR za 2013 r.- transfer odpadów	Kopia Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za 2013 r. wraz z pismem przewodnim- załącznik nr 7 i Protokół ze złożenia pisemnej informacji – załącznik nr 20	Art.236 b ust.1 i Art.236d ust.2 ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)

4. Inne zagadnienia

4.1. Z Tabeli C zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2013 r. wynika, że Spółka przekazała osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby, 2737 Mg odpadów o kodzie 10 01 80. Z kart przekazania odpadów mieszanki żużlowej w 2013 r. wynika, że przekazano odpady w ilości 2729 Mg, o czym mowa w tekście powyżej, z czego 540 Mg odpadów przekazano podmiotom innym niż osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, tj m.in. Urzędowi Gminy w Siemysłu, Urzędowi Gminy w Brojcach, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mielnie. Kopia kart przekazania odpadów w załączniku nr 17. Z w/w kart przekazania odpadów wynika, że odpady wykorzystano do budowy dróg gminnych i parkingu. Spółka nie udokumentowała posiadania przez Urząd Gminy w Brojcach zezwolenia na transport i przetwarzanie odpadów, Urząd Gminy w Siemysłu i MOSiR w Mielnie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Z kart przekazania odpadów w 2014 r. wynika, że przekazano odpady o kodzie 10 01 80, m.in. takim podmiotom jak: Urzędowi Gminy Siemysł, ZDP Kołobrzeg oraz MOSiR w Mielnie. Spółka nie udokumentowała posiadania przez Urząd Gminy w Siemysłu zezwolenia na transport i przetwarzanie odpadów oraz przez MOSiR w Mielnie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Kopie kart przekazania odpadów w załączniku nr 18. Z wyjaśnień przedstawiciela Spółki zawartych w protokole ze złożenia pisemnej informacji – załącznik nr 20 wynika, że „*Urząd Gminy Siemysł, Urząd Gminy Brojce, MOSiR Mielno są jednostkami organizacyjnymi niebędącymi przedsiębiorstwem, więc nie jest wymagane zezwolenie w zakresie transportu lub przetwarzania. ZDP w Kołobrzegu posiada zezwolenie na odzysk odpadów o kodzie 10 01 01 na terenie dróg powiatu kołobrzieskiego – decyzję Starosty Kołobrzieskiego znak OŚ.76231-27/08 z dnia 20.10.2008 r. Poinformowaliśmy ZDP o konieczności uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 10 01 80 w sytuacji przejmowania od nas takich odpadów*”.

Odnosząc się do sprawy traktowania podmiotów samorządowych jako „jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorstwem” wyjaśniam, że z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) wynika, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Z uchwały z dnia 24 lipca 2013 r., sygn.akt III CZP 43/13 wynika, że Sąd Najwyższy uznał, że

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. *o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych* (j.t. Dz.U. z 2011 r.nr 45, poz.236). Z uzasadnienia uchwały wynika, że w celu realizacji zadań własnych gmina w zasadzie prowadzi działalność gospodarczą i jej przedmiot decyduje o gospodarczym charakterze podejmowanej działalności. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia jest konieczność traktowania gminy jako przedsiębiorcy. Kopia w/w uchwały w załączniku nr 23. W/w odpady nie zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. *w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności*. (Dz. U. Nr 16, poz.154). Wobec powyższego na zbieranie lub transport takich odpadów wymagane jest zezwolenie. Z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wynika, że wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają m.in. zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów (uprzednio odzysk odpadów). Art. 233 ust.2 tej ustawy określa, że do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 252. Wobec powyższego wyjaśnienia wymaga charakter działalności podejmowanej przez w/w jednostki samorządowe i w zależności od rodzaju uzyskanej informacji ewentualne wprowadzenie korekty w Tabeli C zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2013 r. w zakresie ilości odpadów przekazanych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

4.2. Realizacja zarządzenia pokontrolnego znak DI.7023.28.3.2013.AKI, z dnia 23.05.2013 r. - zrealizowano

5. Informacje końcowe

5.1. Tabela czynności stanowi załącznik nr 1

5.2. Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu w załączniku nr 24

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Zawiadomienie nr 8/2015
- 3 Upoważnienie do kontroli nr 11/2015
- 4 Kopia informacji z Rejestru Przedsiębiorców w KRS
- 5 Kopia potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
- 6 Kopia zaświadczenia o numerze region
- 7 Kopia Sprawozdania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za 2013 r. wraz z pismem przewodnim
- 8 Kopia zbiorczego zestawienia danych dotyczącego rodzaju i ilości wytworzonych odpadów w 2013 r.
- 9 Kopia pisma znak 2709/14, z dnia 20.01.2014 r..
- 10 Kopia pisma znak 2606/15, z dnia 29.01.2015 r.
- 11 Kopie pism przewodnich znak – L.dz. 3577/14 i 3831/14 - przedłożenie zweryfikowanego raportu rocznego za 2013 r.
- 12 Kopia potwierdzenia wprowadzenia raportu za 2013 r. do krajowej bazy
- 13 Kopia zgłoszenia instalacji zbiornika naziemnego na olej napędowy
- 14 Kopia karty ewidencji odpadu o kodzie 10 01 80 w 2013 r.
- 15 Kopie kart przekazania odpadów w miesiącu sierpniu 2013 r.
- 16 Kopia karty ewidencji odpadu o kodzie 10 01 80 w 2014 r.
- 17 Kopie kart przekazania odpadów Urzędowi Gminy w Siemysłu, Urzędowi Gminy w Brojcach, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mielnie w 2013 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 10 z 11

protokół kontroli nr DEL-KS 11/2015

- 18 Kopie kart przekazania odpadów Urzędowi Gminy Siemyśl, ZDP Kołobrzeg oraz MOSiR w Mielnie w 2014 r..
- 19 Kopie kart ewidencji odpadów nr 10 i nr 11 z 2013 r.
- 20 Protokół ze złożenia pisemnej informacji
- 21 Kopia karty ewidencji odpadu o kodzie 10 01 80
- 22 Kopia decyzji Prezydenta Miasta Szczecina, znak WGKiOŚ.IV.Dja-7661/60/2008, z dnia 5.01.2009 r.
- 23 Kopia uchwały z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 43/13
- 24 Informacje dodatkowe dotyczące charakterystyki zakładu
- 25 Zestawienie czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2013 r.
- 26 Zestawienie czasu pracy kotłów i zużytego paliwa za 2014 r.

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 37 .

Data i miejsce podpisania protokołu: Kołobrzeg , 19.02.2015 r.

Członek Zarządu
Wiceprezes ds. Eksploatacji

Piotr Lewandowski

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

MARIUSZ DZIURA

GŁÓWNY INSPEKTOR
mgr inż. Kuczyński

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 11 z 11

protokół kontroli nr DEL-KS 11/2015